

**DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES  
ET DE LA MER DE LA GIRONDE**

==

**AVIS**

**INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA  
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

**LA TESTE DE BUCH**

Une consultation du public sera ouverte sur la demande d'enregistrement présentée par Monsieur le Directeur de la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING en vue d'exploiter une station service : 108, rue Lagrua à La Teste de Buch.

Quinze jours avant l'ouverture de la consultation, soit à partir du 22 juin 2012, l'information du public est assurée par le présent avis qui sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture : [www.gironde.gouv.fr](http://www.gironde.gouv.fr), accompagné de la demande de l'exploitant.

Pendant la durée de la consultation qui se déroulera pendant quatre semaines du 9 juillet 2012 au 6 août 2012 inclus, le dossier sera déposé à la mairie de LA TESTE DE BUCH où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d'ouverture.

Le public peut également adresser ses observations par voie postale à la Mairie ou à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Cité Administrative - Service des Procédures Environnementales) qui peut également les recevoir par voie électronique à l'adresse suivante : [ddtm-spe@gironde.gouv.fr](mailto:ddtm-spe@gironde.gouv.fr)

Le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement sollicitée, par arrêté d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions complémentaires, ou par arrêté de refus.

\*\*\*\*\*

\*\*\*



Raffinage & Marketing  
Marketing France

PREFECTURE DE LA GIRONDE  
Bureau Environnement  
Esplanade Charles de Gaulle  
33007 BORDEAUX cedex

**A l'attention de Monsieur le Préfet**

RECOMMANDE A/R OU REMIS EN MAIN PROPRE

Nanterre, le 27 décembre 2012

**Développement, Construction Maintenance**

Affaire suivie par M. Lionel GUARDIA, Tél. 01 41 35 64 13 – Fax 01 41 35 87 55

**Objet : Relais La Teste, rue Lagrua, 33260 LA TESTE-DE-BUCH**

### **DEMANDE D'ENREGISTREMENT**

#### **LETTRE DE DEMANDE**

Monsieur le Préfet,

Nous soussignés, Monsieur Didier PROST, représentant la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, Société Anonyme à Conseil d'Administration dont le siège est à PUTEAUX LA DEFENSE ( 92 ),

Agissant en qualité de responsable technique, avons l'honneur de solliciter une demande d'enregistrement de notre établissement projeté au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 1435.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Préfet, l'expression de notre très haute considération.

*Didier PROST*  
*Chef du Service Ingénierie et Méthodes*

Dossier joint en 4 exemplaires



Raffinage & Marketing  
Marketing France

## **DEMANDE D'ENREGISTREMENT**

**RECONSTRUCTION D'UNE STATION SERVICE**

**RELAIS LA TESTE**

**108 RUE LAGRUA**

**33260 LA TESTE-DE-BUCH**

**Lettre de demande**

**Dossier de demande d'enregistrement**

### **Dossier annexes**

- A1 - Dossier de plans
- A2 - Compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols
- A3 – Avis du Maire sur le type d'usage futur du site (Courrier du 24/05/2012)
- A4 – Capacités techniques et financières de l'exploitant
- A5 – Impact sur la faune et la flore
- A6 – Justificatif du respect des prescriptions applicables à l'installation
- A7 – Extrait du PLU de la Teste de Buch modifié le 5 octobre 2011
- A8 – Courrier Mairie du 13/06/2012
- A9 – Récépissé de dépôt de Permis de Construire

## Pièces jointes

|               |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88608.00.01   | Carte au 1/25000                                                                                                                                       |
| 88608.00.02   | Plan des abords de l'installation                                                                                                                      |
| 88608.00.03   | Plan d'ensemble Réseaux                                                                                                                                |
| 88608.00.04   | Plan d'ensemble                                                                                                                                        |
| 88608.00.05   | Plan des installations A                                                                                                                               |
| 88608.00.06   | Plan des installations B                                                                                                                               |
| 88608.00.07   | Plan de zones ATEX                                                                                                                                     |
| 88608.00.08   | Plans type d'îlots                                                                                                                                     |
| 88608.00.09   | Cartes Zones Natura 2000                                                                                                                               |
| 88608.00.10   | Manuel station                                                                                                                                         |
| 88608.00.11   | Audit Risque Foudre et Etude technique                                                                                                                 |
| 88608.00.12   | Notes de calculs de séparateurs d'hydrocarbures                                                                                                        |
| 88608.00.13   | Récupération de vapeurs                                                                                                                                |
| 88608.00.13-1 | Récupération de vapeurs SCS.                                                                                                                           |
| 88608.00.13-2 | Certificat TÜV n°85 A/L 2.2                                                                                                                            |
| 88608.00.14   | Certificats ATEX                                                                                                                                       |
| 88608.00.14-1 | Appareils distributeurs Exemple de certificat Atex Sira.                                                                                               |
| 88608.00.14-2 | Sondes téléjauge certificat Atex sonde Vedeer Root                                                                                                     |
| 88608.00.14-3 | Groupe de pompage : Certificat à produire en fonction du choix du fournisseur pour le groupe de pompage. 2 exemples de certification groupe de pompage |
| 88608.00.14-4 | Distribution de GPLc certificat Sira Q500T1 LPG                                                                                                        |
| 88608.00.14-5 | Détection de fuite de réservoirs double enveloppe                                                                                                      |
| 88608.00.14-6 | Alarme de séparateurs d'hydrocarbures                                                                                                                  |
| 88608.00.15   | Manuel d'installation appareil distributeur Q510                                                                                                       |
| 88608.00.16   | Notice Gestion des Eaux                                                                                                                                |
| 88608.00.17   | Description Dispositif Automatique d'Extinction                                                                                                        |

# DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

## RECONSTRUCTION D'UNE STATION SERVICE

RELAIS LA TESTE

108 RUE LAGRUA

33260 LA TESTE-DE-BUCH

### IDENTITE DU DEMANDEUR

Dénomination/Raison sociale : TOTAL RAFFINAGE MARKETING  
Forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration  
Adresse : 24 Cours Michelet  
La Défense 10  
92 069 PUTEAUX LA DEFENSE  
Numéro d'inscription : SIRET : 54203492116871  
Code APE : 1920Z

### OBJET DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

La présente demande concerne la reconstruction d'une station service aux couleurs TOTAL, la restructuration des aires de lavage et la création d'un bâtiment boutique sur le site 108 rue Lagrua à La Teste-de-Buch.

Le projet consiste en la reconstruction de la station service (8 pistes véhicules légers, stockage et distribution de GPLc ) en remplacement de la station existante.

Par ailleurs, un bâtiment sera créé pour accueillir une boutique et des sanitaires sur la nouvelle station service. L'Etablissement Recevant du Public est classé en 5° catégorie, Type M.

L'installation existante exploitée par TOTAL RAFFINAGE MARKETING a fait l'objet d'une déclaration et a obtenu en date du 27 août 1998 un récépissé (n° 899). Une déclaration des volumes avec demande d'antériorité a été transmise à la préfecture en date du 18 février 2011 (Régime de l'enregistrement de la rubrique 1435).

### **SITUATION DE L'INSTALLATION**

Adresse :

Département : *Gironde*

Commune : *33260 LA TESTE-DE-BUCH*

Rue : *Lagrua - n° 108*

Propriété :

Le Propriétaire du terrain est TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Références cadastrales :

Section : *FG*

Parcelle : *86*

## **DESCRIPTION DES ACTIVITES EXISTANTES**

### **Réservoirs de stockage existants – RUBRIQUE 1432 :**

*Description des activités initiales et finales de stockage avec les volumes des cuves affectés à chacun des carburants (SP95E10, SP98, Gazole)*

| Réservoirs    | Compartiments | Volumes (m3) | Produit Initial | Type de réservoir | Catégorie |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Réservoir N°1 | Compart. 1    | 30           | GO              | DE                | C – 60    |
|               | Compart. 2    | 30           | GO              |                   |           |
| Réservoir N°2 | Compart. 1    | 10           | SP95-E10        | DE                | B – 60    |
|               | Compart. 2    | 10           | SP95-E10        |                   |           |
|               | Compart. 3    | 20           | SP95-E10        |                   |           |
|               | Compart. 4    | 20           | SP98            |                   |           |

Soit un volume total équivalent de : **14,40 m<sup>3</sup>**

### **Station Service existante – RUBRIQUE 1435 :**

Au titre de la rubrique 1435, cette installation relèverait du régime de l'enregistrement. Nous vous rappelons les volumes annuels de carburants distribués précédemment déclarés.

| ANNEE | CAT B | CAT C | V <sub>éq annuel</sub> en m <sup>3</sup> |
|-------|-------|-------|------------------------------------------|
| 2008  | 2626  | 4919  | 3610                                     |
| 2009  | 2810  | 5694  | 3949                                     |
| 2010  | 3062  | 6347  | 4331                                     |

**Distribution existante :**

*Pour information, selon la rubrique 1434*

*Description des activités initiales de distribution : recensement des distributeurs avec les détails des carburants et débits par face, en dehors des heures d'ouverture du kiosque de paiement l'appareil n°1 est exploité en libre service sans surveillance*

| Distributeur | N° emplacement | Produits Initiaux | Débit max initial (m3/h) | Catégorie |
|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Appareil N°1 | 1-2            | SP98/E10/GO       | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |
| Appareil N°2 | 3-4            | SP98/E10/GO       | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |
| Appareil N°3 | 5-6            | SP98/E10/GO       | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |

Soit un débit total équivalent de : **14,40 m<sup>3</sup>/h**

**Stockage de gaz combustibles liquéfiés existant – Rubrique 1412 :**

L'installation existante ne possède pas de stockage de GPLc.

**Remplissage et distribution de gaz inflammables liquéfiés existant – Rubrique 1414**

L'installation existante ne possède pas de distributeur de GPLc.

**Nomenclature des Installations Classées dont relève l'installation - Récapitulatif des installations existantes :**

| Rubrique | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puissance ou volume existant | Régime     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1412     | <p><b>Gaz inflammables liquéfiés</b> (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature :</p> <p>Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température</p> <p>1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t..... AS</p> <p>2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>a) supérieure ou égale à 50 t ..... A</p> <p>b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t ..... D</p> | Sans Objet                   | Sans Objet |
| 1414     | <p><b>Gaz inflammables liquéfiés</b> (installation de remplissage ou de distribution de)</p> <p>1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs ..... A</p> <p>2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation..... A</p> <p>3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ..... DC</p>                                                                                                                                                                                                                                         | Sans Objet                   | Sans Objet |
| 1432     | <p><b>Liquides inflammables</b> (stockage en réservoirs manufacturés de).</p> <p>2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :</p> <p>a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m<sup>3</sup>. A</p> <p>b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m<sup>3</sup> mais inférieure ou égale à 100m<sup>3</sup> ..... DC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 m <sup>3</sup>            | 1432-2b    |
| 1434     | <p><b>1434 Liquides inflammables</b> (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435)</p> <p>1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :</p> <p>a) supérieur ou égal à 20m<sup>3</sup>/h..... A</p> <p>b) supérieur ou égal à 1 m<sup>3</sup> / h mais inférieur à 20 m<sup>3</sup> / h..... DC</p> <p>2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation ..... A</p>                                  | Sans Objet                   | Sans Objet |
| 1435     | <p><b>Stations-service</b> : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs</p> <p>Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :</p> <p>1. Supérieur à 8 000 m<sup>3</sup>..... A</p> <p>2. Supérieur à 3500 m<sup>3</sup> mais inférieur à 8 000<sup>3</sup>..... E</p> <p>3. Supérieur à 100 m<sup>3</sup> mais inférieur à 3 500 m<sup>3</sup> ..... DC</p>                                                                                                                | 4331 m <sup>3</sup>          | 1435-2     |

<sup>(1)</sup> A : Régime de l'Autorisation

E : Régime d'Enregistrement

D : Régime de Déclaration

DC : Régime de Déclaration, avec contrôle périodique

NC : Non Classé

## **DESCRIPTION DES ACTIVITES PROJETEES**

La nouvelle station service sera composée :

- ◆ 8 pistes véhicules légers sur 4 ilots distribuant du gasoil (TOTAL Diesel Premier & TOTAL Excellium Diesel), du sans plomb 95-E10, du sans-plomb 98 dont 1 ilot équipé pour la distribution de GPLc double face
- ◆ 4 cuves de carburants dont le détail est repris ci-après
- ◆ 1 aire de dépotage
- ◆ 1 cuve GPLc

La station disposera de 4 appareils de distribution double face, soit 8 pistes accessibles aux voitures.

Les appareils proposent les 4 types de carburant, avec 1 pistolet de distribution propre à chaque type de carburant (Gasoil (TOTAL Diesel Premier & TOTAL Excellium Diesel), sans plomb 95-E10, sans-plomb 98). En fonctionnement, un seul pistolet sur les 4 peut être utilisé sur une même piste de distribution. Le débit unitaire des pistolets est de 2,4 m³/h.

2 distributeurs multiproduits (DMP) double face (2 distributions simultanées) de 4 carburants sont équipés sur leurs 2 faces de lecteur de cartes bancaires (Terminal de Paiement Interactif). Sur ces 4 emplacements la distribution de carburants est effectuée en libre-service **sans surveillance** en dehors des heures d'ouverture de la boutique (6h / 22h)

Ces 2 ilots seront équipés d'un système automatique d'extinction d'incendie composé de 2 rails d'extinction automatique EPEC 500 et d'un diffuseur automatique D.E.X.A.

En cas de déclenchement du système 24H/24, La transmission téléphonique d'une alarme sera mise en service.

Enfin, un boîtier d'arrêt d'urgence avec déclenchement manuel du DEXA à distance sera installé en façade principale du bâtiment.

### Réservoirs de stockage projetés – RUBRIQUE 1432 :

Description des activités initiales et finales de stockage avec les volumes des cuves affectés à chacun des carburants (SP95-E10, SP98, Gazole et Gazole+)

| Réservoirs    | Compartiments | Volumes (m3) | Produit Initial | Type de réservoir | Catégorie |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Réservoir N°1 | Compart. 1    | 60           | E10             | DE                | B – 60    |
| Réservoir N°2 | Compart. 1    | 45           | GO              | DE                | C – 60    |
|               | Compart. 2    | 15           | GO+             |                   |           |
| Réservoir N°3 | Compart. 1    | 45           | GO              | DE                | C – 60    |
|               | Compart. 2    | 15           | GO+             |                   |           |
| Réservoir N°4 | Compart. 1    | 25           | GO              | DE                | B – 40    |
|               | Compart. 2    | 15           | SP98            |                   |           |

Soit un volume total équivalent de 24,80 m<sup>3</sup>

En conséquence, au titre de cette rubrique, l'installation relèvera de la **déclaration 1432-2-b**.

### Station Service projetée – RUBRIQUE 1435 :

On retiendra comme volumes annuels de carburants distribués de référence l'année 2010, conformément à notre courrier du 18/02/2011 :

| ANNEE | CAT B | CAT C | V <sub>eq annuel</sub> en m <sup>3</sup> |
|-------|-------|-------|------------------------------------------|
| +2008 | 2626  | 4919  | 3610                                     |
| 2009  | 2810  | 5694  | 3949                                     |
| 2010  | 3062  | 6347  | 4331                                     |

Les volumes annuels de carburants distribués futurs projetés seront compris entre 3500 et 8000 m<sup>3</sup> équivalent. L'installation relèvera donc également du régime d'enregistrement **1435-2**.

| Prévisionnels après travaux | CAT B | CAT C | V <sub>eq annuel</sub> en m <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-------|-------|------------------------------------------|
|                             | 3500  | 7500  | 5000                                     |

### Distribution projetée :

Pour information, selon la rubrique 1434

Description des activités initiales de distribution : recensement des distributeurs avec les détails des carburants et débits par face

#### ETAT FUTUR

| Distributeur | N° emplacement | Produits Initiaux    | Débit max initial (m3/h) | Catégorie |
|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| Appareil N°1 | 1 et 2         | SP98/SP95-E10/GO+/GO | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |
| Appareil N°2 | 3 et 4         | SP98/SP95-E10/GO+/GO | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |
| Appareil N°3 | 5 et 6         | SP98/SP95-E10/GO+/GO | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |
| Appareil N°4 | 7 et 8         | SP98/SP95-E10/GO+/GO | 2 x 2.4 = 4.8            | B         |

SOIT UN DEBIT EQUIVALENT POUR MEMOIRE DE : 19,2 m<sup>3</sup>/h

#### Stockage de gaz combustibles liquéfiés projeté – Rubrique 1412 :

Associée au poste de distribution de GPLc, il sera installé 1 cuve enterrée de stockage de GPLc. Sa capacité est de 5 tonnes.

Pour la vente de gaz bouteilles 2 présentoirs d'une capacité de 260 kg chacun seront présents sur la station.

La quantité totale de gaz présent sur la station sera de 5,52 T, inférieure à 6T.

En conséquence, l'installation n'est pas soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 1412 de la nomenclature des ICPE.

#### Remplissage et distribution de gaz inflammables liquéfiés projeté – Rubrique 1414

La station service dispose de 1 distributeur de GPLc double face pour le remplissage des réservoirs alimentant le moteur des véhicules. Ces postes de distribution fonctionnent en libre service avec surveillance et paiement en boutique.

Cette installation est concernée par la rubrique n°1414-3 sans seuil de classement. Par conséquent, elle est soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique n°1414-3 de la nomenclature des ICPE.

**Nomenclature des Installations Classées dont relève l'installation - Récapitulatif des installations projetées :**

| Rubrique | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Puissance ou volume prévu                                                                   | Régime          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1412     | <p><b>Gaz inflammables liquéfiés</b> (<i>stockage en réservoirs manufacturés de</i>), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature :</p> <p>Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température</p> <p>1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t..... AS</p> <p>2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>a) supérieure ou égale à 50 t ..... A</p> <p>b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t ..... D</p> | 5,52 T                                                                                      | Sans Objet      |
| 1414     | <p><b>Gaz inflammables liquéfiés</b> (<i>installation de remplissage ou de distribution de</i>)</p> <p>1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs ..... A</p> <p>2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation..... A</p> <p>3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ..... DC</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 2 faces d'appareil distributeur pour remplissage en GPLc des réservoirs de véhicules légers | 1414-3          |
| 1432     | <p><b>Liquides inflammables</b> (<i>stockage en réservoirs manufacturés de</i>).</p> <p>2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :</p> <p>a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m<sup>3</sup>. A</p> <p>b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m<sup>3</sup> mais inférieure ou égale à 100m<sup>3</sup> ..... DC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,8 m <sup>3</sup>                                                                         | 1432-2b         |
| 1434     | <p><b>1434 Liquides inflammables</b> (<i>installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435</i>)</p> <p>1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :</p> <p>a) supérieur ou égal à 20m<sup>3</sup>/h..... A</p> <p>b) supérieur ou égal à 1 m<sup>3</sup> / h mais inférieur à 20 m<sup>3</sup> / h..... DC</p> <p>2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation ..... A</p>                                  | Sans Objet                                                                                  | Station service |
| 1435     | <p><b>Stations-service</b> : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :</p> <p>1. Supérieur à 8 000 m<sup>3</sup> ..... A</p> <p>2. Supérieur à 3500 m<sup>3</sup> mais inférieur à 8 000 m<sup>3</sup> ..... E</p> <p>3. Supérieur à 100 m<sup>3</sup> mais inférieur à 3 500 m<sup>3</sup> ..... DC</p>                                                                                                                         | 4331 m <sup>3</sup>                                                                         | 1435-2          |

(1) A : Régime de l'Autorisation.

E : Régime d'Enregistrement

D : Régime de Déclaration

DC : Régime de Déclaration, avec contrôle périodique

NC : Non Classé